

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980307000322

上海诺雅克电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海诺雅克电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海诺雅克电气有限公司
生产者地址：上海市松江区思贤路3857号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：电动机保护用断路器
产品系列、型号、规格：Ex9S80；详见附件
依据的标准：GB/T 14048. 2-2020；GB/T 14048. 4-2020
生产企业名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人：李然
电话：021-37791111
电子邮箱：li.ran@noark.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-02-23
自我声明地点：上海
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2021980307000322

产品系列、型号、规格(附件):

Ex9S80
Uimp: 6kV;
Ui: 690V;
Ue: AC400/415V, AC690V;
In: 14-20A, 18-25A, 23-32A, 30-40A, 38-50A, 48-63A, 60-72A, 70-80A;
过电流脱扣器类型: 电磁式, 热磁式;
Ics, Icu 见下表;
使用类别: A, AC-3;
适用于隔离;
额定频率: 50/60Hz;
脱扣曲线: 10;
极数: 3P.

Ue	AC400/415V		AC690V
	14-20A 至 23-32A	30-40A 至 70-80A	14-20A 至 70-80A
In	100	50	8
Ics(kA)	100	50	8
Icu(kA)	100	50	8

型号的解释:



联系人: 李然
电话: 021-37791111
电子邮箱: li.ran@noark.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-02-23
自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。